Ký bởi: CỤC HẢI QUAN
Cơ quan: Số 9 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội
Thời gian ký: 23/11/2026 15:52:11 +07:00

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

Số: 24572/TB-CHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 07.09/CV-XDTMS đề ngày 07/09/2026 của Công ty TNHH Nhật Nam (MST: 0301954810) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Module 2 ngõ rờ-le (DUAL RELAY MODULE, 2Amp)	
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Module điều khiển 2 ngõ rờ-le	
Ký, mã hiệu, chủng loại: DCP-R2ML	Nhà sản xuất: HOCHIKI, xuất xứ USA

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Bản mạch điện tử có lắp 02 rờ le, mỗi rờ le bao gồm 1 bộ tiếp điểm COM/NO/NC, đế nhôm, vỏ nhựa ABS, nhiệt

độ hoạt động 0°C ~ 49°C, độ ẩm tương đối 90% RH không ngưng tụ.

• Bo mạch PCB: Mạch điện tử xử lý tín hiệu và điều khiển, vật liệu nền composite/nhựa epoxy và sợi thủy tinh, cùng các lớp đồng

• 2 relay cơ điện Form C: Tạo 2 bộ tiếp điểm COM/NO/NC độc lập (Relay: đồng, hợp kim kim loại, thép, nhựa kỹ thuật và vật liệu tiếp điểm.

• Mạch giao tiếp SLC/DCP: Giao tiếp với tủ báo cháy qua loop

• Mạch xử lý/điều khiển: Nhận lệnh và điều khiển relay

• LED trạng thái: Hiển thị trạng thái hoạt động

• Đầu nối terminal: Kết nối loop và các tiếp điểm relay

• Vỏ module: Bảo vệ bo mạch và linh kiện bên trong, nhựa kỹ thuật.

• Linh kiện bán dẫn: Silicon và các vật liệu bán dẫn khác

• Dây/đầu nối: Đồng hoặc hợp kim đồng, có thể có lớp mạ.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Nhận tín hiệu từ tủ báo cháy điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua 2 rơ-le độc lập dùng trong hệ thống báo cháy. Mặt hàng có chức năng điều khiển và nhận tín hiệu từ tủ trung tâm báo cháy

Sơ đồ nguyên lý: Tủ báo cháy Hochiki -> SLC -> DCP-R2ML -> Relay 1 / Relay 2 -> Thiết bị cần điều khiển

DCP-R2ML thực hiện các bước:

(1) Nhận nguồn và dữ liệu từ SLC: Module được đấu trực tiếp vào loop SLC. Điện áp hoạt động khoảng 25,3-39 VDC. Một DCP-R2ML sử dụng 1 địa chỉ SLC.

(2) Tủ báo cháy gửi lệnh: Khi xảy ra điều kiện đã lập trình, tủ gửi lệnh điều khiển đến địa chỉ của DCP-R2ML. Module nhận lệnh và xác định relay nào cần tác động.

(3) Relay chuyển trạng thái: DCP-R2ML có 2 relay độc lập. Mỗi relay có tiếp điểm Form C: COM – NO – NC. Khi relay chưa kích hoạt: COM-NC. Khi relay kích hoạt: COM-NO.

(4) Thiết bị bên ngoài được điều khiển: Ví dụ: Quạt hút khói. Điều khiển thang máy. Đóng cửa. Chuông/còi/đèn. Các thiết bị liên động khác.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Thiết bị điện tử hoàn chỉnh, 2A @ 30 VDC / 0.5A @ 120 VAC, không chứa vượt quá mức cho phép 10 loại hóa chất độc hại.

- Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp 25.3 ~ 39VDC; kích thước 106.7 x 119.4 x 35.6 mm; 02 rờ le, mỗi rờ le bao gồm 1 bộ tiếp điểm COM/NO/NC có thể điều khiển 2A@30VDC/ 0.5A@120VAC. Thiết bị nhận tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm báo cháy để thay đổi trạng tháy đóng/mở tại bộ tiếp điểm NO-COM-NC, từ đó điều khiển thiết bị ngoại vi.

• Nguồn SLC: 25,3-39 VDC

• Dòng qua tiếp điểm relay: R2ML: 2A @ 30 VDC / 0,5A @ 120 VAC

• Số relay: 2 relay độc lập

• Tiếp điểm: Form C - COM/NO/NC

• Số thiết bị: tối đa 127 thiết bị trên một SLC.

- Quy trình sản xuất: ISO 9001:2000, UL 864 Listed, FM, CSFM, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như UL (Underwriters Laboratories) và FM (Factory Mutual). Vì đây là thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), mọi công đoạn từ linh kiện đầu vào đến khi đóng gói đều được tự động hóa cao và kiểm soát chất lượng gắt gao

B1: Kiểm soát và Chuẩn bị Linh kiện (Đầu vào)

B2: Gắn Linh kiện Tự động (Công nghệ SMT)

B3: Lắp ráp Linh kiện Cơ học & Xử lý Đặc biệt

B4: Kiểm tra Chất lượng tự động (QC & Testing)

B5: Lắp vỏ, Khắc Laser và Đóng gói

- Công dụng theo thiết kế: Mỗi mô-đun cung cấp khả năng điều khiển độc lập 02 rờ le tiếp điểm khô NO-COM-NC. Thiết bị nhận tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm báo cháy để thay đổi trạng thái đóng/ mở tại bộ tiếp điểm NO-COM-NC cho phép ứng dụng linh hoạt cho cả cấu hình thường mở (NO) và thường đóng (NC) phục vụ các kịch bản khẩn cấp như: vận hành quạt tăng áp/hút khói, thu hồi thang máy, đóng cửa chống cháy và kích hoạt thiết bị thông báo phụ trợ,... Đèn LED đa màu: nhấp nháy trạng thái bình thường (xanh/đỏ), sáng đứng khi kích hoạt. Sử dụng rơ-le chốt cơ học, không cần cấp nguồn 24VDC riêng (lấy nguồn trực tiếp từ đường loop).

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Module 2 ngõ rờ-le (DUAL RELAY MODULE, 2Amp)	
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Module điều khiển 2 ngõ rờ-le có cấu tạo gồm: Bo mạch PCB, 02 rơ le cơ điện Form C, Mạch giao tiếp SLC/DCP, Mạch xử lý/điều khiển, LED trạng thái, Đầu nối terminal, Vỏ module, Linh kiện bán dẫn, Dây/đầu nối. Mặt hàng có thông số kỹ thuật: Điện áp cấp 25.3 ~ 39VDC; kích thước 106.7 x 119.4 x 35.6 mm; 02 rờ le, mỗi rờ le bao gồm 1 bộ tiếp điểm COM/NO/NC có thể điều khiển 2A@30VDC/ 0.5A@120VAC. Mặt hàng nhận tín hiệu từ tủ trung tâm báo cháy, điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua 2 rơ-le độc lập dùng trong hệ thống báo cháy.	
Ký, mã hiệu, chủng loại: DCP-R2ML	Nhà sản xuất: HOCHIKI, xuất xứ USA

thuộc nhóm **85.37** *"Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hoặc nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để*

điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hoặc thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17", phân nhóm **8537.10** *"- Dùng cho điện áp không quá 1.000 V"*, phân nhóm *"- - Loại khác"*, mã số **8537.10.99** *"- - - Loại khác"* tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Nhật Nam *(TT8 Tam Đảo, Phường Hoà Hưng, TP. Hồ Chí Minh);*
- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Hoàng (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

BỘ TÀI CHÍNH CỤC HẢI QUAN

Bùi Tuấn Hải

** Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.*